

АКТ (СПРАВКА)

об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

Во исполнение приказа директора от « 07 » сентября 20 21 года № 40/1 «О проведении антитеррористической тренировки при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство» на объекте МКОУ «ЛСОШ №1» проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором Аскендеровой Х.Н. планом проведения тренировки, включающим в себя три этапа.

В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми участниками тренировки.

На этапе проведения тренировки было имитировано обнаружение подозрительного предмета (спортивной сумки) в фойе под лестницей на 1-м этаже здания МКОУ «ЛСОШ №1» в 9 ч. 50 мин. 25 сек.

Возникновение угрозы в виде подозрительного предмета, было обнаружено техническим работником в 10 ч. 03 мин. 00 сек., который передал сообщение о подозрительной сумке зам. директора по безопасности Байтемирову Р.А.. Одновременно с сообщением об обнаружении подозрительного предмета были приняты меры к оповещению, находящихся в здании людей, путем приведения в действие автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при угрозе при помощи дежурных старшеклассников, расположенных у ближайшего эвакуационного выхода.

В 9 ч. 50 мин. 25 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 9 ч. 51 мин. 10 сек. дежурные приступили к эвакуации учащихся и работников школы. В 9 ч. 51 мин. 50 сек. эвакуация завершена.

Заместитель директора по безопасности Байтемиров Р.А. и учитель ОБЖ Салибиев А.А. действовали в соответствии с утвержденной Инструкцией о действиях работников МКОУ «ЛСОШ №1» по эвакуации людей в случае пожара.

Руководителем тренировки подведены итоги проведения эвакуации работников и обучающихся школы, а также итоги тушения условного пожара.

Директором Аскендеровой Х.Н. отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, цели и задачи тренировки достигнуты.


Вместе с тем, посредниками выявлены следующие замечания:

После вывода учащихся на безопасное расстояние, учителями школы должна быть проведена переключка учащихся по журналу, не все учителя провели переключку по списку классного журнала;

Учащиеся 4в класса не обратив внимание на указатели и дежурных вышли из здания, через дальний подъезд, когда рядом находился главный выход.

По результатам выявленных замечаний организовано проведение дополнительных бесед с учащимися о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов, пожаре, землетрясении и т.п.

Зам.директора по безопасности:



Байтемиров Р.А.